

**SU İKRAM ÇEŞMESİ FİLTRE VE MALZEME
MAL ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

MADDE 1. TANIMLAR

Bu teknik şartnamede;

- a) İdare :Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' nü
b) Yüklenici :Doğrudan temini alan gerçek veya tüzel kişiliği ifade eder.

MADDE 2.

- 1) Alım konusu işe ilişkin teknik özellikler aşağıda sunulmuştur.

Malzeme	Teknik Özellik	Adet/ Kg
40*40 ULP Membran Filtre	ISO 9001 Belgesine Sahip	40 Adet
	ISO 45001 Belgesine Sahip	
	ISO 14001 Belgesine Sahip	
	NSF Belgesine Sahip	
	Maksimum Çalışma Basıncı: 600 Psi (4,14 Mpa)	
	Maksimum Besleme Suyu Akışı: 4040 -16 Gpm (3,6 m ³ /Saat)	
	Maksimum Serbest Klor Konsantrasyonu: < 0,1 mg/L	
	Elaman Başına Maksimum Basınç Düşüşü: 15 Psi (0,1 Mpa)	
	Su Temizlik için İzin Verilen Ph Aralığı: 1-13	
	Membran Çapı 4" inç Membran Boyu 40" İnç	
	Gac Karbon Filtre	
Blok Karbon Filtre	20" Coconat Bazlı Blok Karbon Su Arıtma Filtresi	55 Adet
Sediment 5 Micron	20" 5 Micron Gözeneklere Sahip Kum ve Tortu Filtresi	55 Adet
Aktif Karbon	Coconut Bazlı Aktif Karbon	200 Kg
	Emiş Gücü Yüksek ve Su Arıtmada Kullanılabilen	
	Hindistan Cevizi Kabuğundan İmal Edilen	
	Erimiş Haldeki Gazların ve Organik ve İnorganik Maddelerin Arıtılmasını Sağlayabilen	
	Suyu Yumuşak ve Lezzetli Hale Getirme Özellikleri Sayesinde Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazlarında Kullanılabilen	
	Kömürümsü Görüntü Yapısına Sahip En Küçük 2-3 mm Yapıya Sahip Olması Gerekmemektedir	
RO Pompa Başlığı	Endüstriyel Reverse Osmosis Su Arıtma Cihazına Uyumlu	3 Adet
	Su Arıtma Cihazında Bulunan Motorun Pompa Başlığı	
	Bağlantı Çapı ½" Giriş Çıkışlı	
	Gövde Malzemesi Sarı Metalden	
	Karıştırıcının İç Kısmı Karbon Maddeden Üretilmiş	
	Saatte En Az 600 Lt En Çok 1000 Lt Debili	

MADDE 3. MALIN TESLİM ŞEKLİ, TESLİM ZAMANI VE TESLİM YERİ

Alım konusu işe ilişkin; her türlü yükleme, boşaltma, nakliye yükleniciye ait olup, teklif fiyata dahildir. Söz konusu mallar muayene kabul komisyonu tarafından kontrol edildikten sonra kabul edilecek, teknik şartnamedeki kriterleri taşımayan mallar kabul edilmeyecektir. Teslim yeri idarenin Süleymanpaşa'da göstereceği yer olacaktır. İşin süresi 15 takvim günüdür.

MADDE 4. GARANTİ

13.06.2014 tarih ve 29029 sayılı resmî gazete de yayınlanan "Garanti Belgesi Yönetmeliği" ne göre garanti belgesi düzenleme zorunluluğu olan ürünlerde garanti belgesi düzenlenecektir. En az garanti süresi 2 yıl olacaktır.

Ahmet PALA
Tesisat Teknolojileri ve
İklimlendirme Teknisyeni

Özge KAYAZ ARSU
Harita Teknikeri
Gerçekleştirme Görevlisi